



1. czerpnia o wym. całkowitym 2600x2500 w trzech sekcjach zgodnie z podziałem okien kolor RAL 7043 potwierdzić po zamówieniu stolarki
2. sufitu podwieszane skorygować z proj. wentylacji
3. w pom. rozdzielni elektrycznej wykonać obudowę EI60
4. wentylację sal kinowej prowadzić w miarę możliwości po istn. trasach i wykorzystując istniejące przebiegi
5. kratki wywiewne montować w stropiach

Temat:			
<b>PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. MARIII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO</b>			
Inwestor:			
KOLNEŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU ul. Marii Konopnickiej 4 18-500 Kolno dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000, jednostka ewid. 200601_1Kolno			
Jednostka projektowa:			
<b>Przyziński Architektura</b> ROMAN PTASZYŃSKI ul. dr Ireny Białowły 9/6 15-437 Białystok			
Faza opracowania:			
<b>Projekt budowlany zamienny</b>			
Rysunek:			
Rzut parteru-Wentylacja mechaniczna (rysunek zamienny)			
Branża:			
Sanitarna			
Projektant:			
mgr inż. Krystyna Szepliew-Szołnawska 8Ł-19/99			
Sprawdzający:			
mgr inż. Krzysztof Stasiuk 8Ł-39/01			
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadzórny, wszystkie niedzielniki konsultować z Głównym Projektantem			
Nr. proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.: Rev.
PT-39/2016	1:100	14/03/2018	12 A