







UWAGI:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji i opór hydrauliczny : układ 1 Qc.o.= 36560 W, 2,35 m
Obliczeniowa moc cieplna instalacji i opór hydrauliczny : układ 2 Qc.o.= 11980 W, 1,06 m
Obliczeniowa moc cieplna instalacji i opór hydrauliczny : układ 3 Qc.o.= 3360 W, 1,42 m
Obliczeniowa moc cieplna instalacji i opór hydrauliczny : układ 4 Qc.o.= 15840 W, 2,18 m
Obliczeniowa moc cieplna instalacji i opór hydrauliczny : układ 5 Qc.o.= 15280 W, 1,47 m
Obliczeniowa moc cieplna instalacji i opór hydrauliczny : układ 6 Qc.o.= 4530 W, 1,32 m
Parametry instalacji: 70/50° razem 87 550 W



UKŁAD1
Qc.o.=36'560W



UKŁAD4
Q=15'840W

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

KOLEŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
19-420 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 0001,
gmina Kolno, powiat kolneński

Pracownia Projektowa
ROMAN PYASZYŃSKI
ul. płk Ignacy Błeszyński 9/8
19-437 Białystok

Projekt wykonawczy

Rozwinięcie instalacji c.o.
(rysunek pomiarowy)

Skala: 1:100 Format: A3
Data: 07.2018
Projektował: mgr inż. Roman Pyaszyński nr upr. 56/PWOK/10
Sprawdził: mgr inż. Roman Pyaszyński nr upr. 56/PWOK/10

Projekt jest utworem prawa autorskiego. Projekt architektoniczny jest własnością i podlega ochronie. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Nr rys.
7 - 19/2018

Data
07.2018

Podpis