

LEGENDA – OPRAWY OŚWIETLENIOWE
szczegółowy opis wg specyfikacji

- A1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 27W 3900LM IP44 Ra>80 4000K
- A2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 36W 5200LM IP44 Ra>80 4000K
- A3 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 47W 6600LM IP44 Ra>80 4000K
- B2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W 5200LM IP20 Ra>80 4000K
- C1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 18W 2600LM IP20 Ra>80 4000K
- C3 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W 5200LM IP20 Ra>80 4000K
- C4 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 47W 6600LM IP20 Ra>80 4000K
- C5 EDD — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 62W 8800LM IP20 Ra>80 4000K DALI WYSOKOŚĆ MONTAŻU NA POZIOMIE OKŁADZINY AKUSTYCZNEJ
- D1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 18W 2600LM IP65 Ra>80 4000K
- D2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 32W 4400LM IP65 Ra>80 4000K
- D3 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W 5200LM IP65 Ra>80 4000K
- D4 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 57W 7200LM IP65 Ra>80 4000K
- D2 EDD — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 32W 4400LM IP65 Ra>80 4000K DALI
- F1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 14W 1600LM IP44 Ra>80 4000K
- F2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 29W 3300LM IP44 Ra>80 4000K
- F2 EDD — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 29W 3300LM IP44 Ra>80 4000K DALI
- F3 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 14W 1600LM IP44 Ra>80 4000K
- H1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NAŚCIENNA 11W 1300LM IP44 Ra>80 4000K
- I1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 30W 4200LM IP20 Ra>80 4000K
- J — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NA PASKACH MIĘKKICH LUB TWARDYCH DO 10,8 mm SZEROKOŚCI, 4,8W/m 12V PROFIL ALUMINOWY TYPU LED STEP.
- J2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NA PASKACH MIĘKKICH LUB TWARDYCH DO 10,8 mm SZEROKOŚCI, 4,8W/m 12V PROFIL ALUMINOWY MONTOWANY W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY
- N1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 27W 3900LM IP44 Ra>80 4000K
- N2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 36W 5200LM IP44 Ra>80 4000K
- L1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NAŚCIENNA 2x1,7W 1300LM IP65 Ra>80 3000K UKŁAD OPTYCZNY – SYMETRYCZNY – 24 STOPNIE
- L2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NAŚCIENNA 2x1,7W 1300LM IP65 Ra>80 3000K UKŁAD OPTYCZNY – SYMETRYCZNY – 5/21 STOPNI
- AW1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCZEWKA DO KONTAKTY CZERSKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCZEWKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW3 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYJNA 3W, IP20 SOCZEWKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW4 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65 SOCZEWKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW5 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3,2W, IP65 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW6 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NAŚCIENNA AWARYJNA 3W, IP65 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW7 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NAŚCIENNA AWARYJNA 14W, IP65 Z TERMOSTATEM I GRZEJKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA, PRACA SEKCYJNO-AWARYJNA
- AW8 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYJNA 3W, IP20 SOCZEWKA DO KONTAKTY CZERSKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- AW9 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA
- EW1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA, PRACA SEKCYJNO-AWARYJNA
- EW2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h WERSJA CENTRALNIE MONITOROWANA, PRACA SEKCYJNO-AWARYJNA
- R1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZWIESZANA 60W IP20 WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNĘTRZ
- R2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZWIESZANA 60W IP20 WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNĘTRZ
- Q1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NAŚCIENNA 42W 3900LM IP65 Ra>70 5000K
- P1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 23W 2000LM IP20 Ra>80 4000K REGULOWANY KIERUNEK STRUMIENIA ŚWIETLA

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "ŚWIATŁO", P/T, IP20
- D DZWONEK 230V

Zestawienie powierzchni- PIĘTRO		
L.p.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia /m2/
1/ 01	KORYTARZ	28,75
1/ 02	KLATKA SCHODOWA	16,18
1/ 03	KORYTARZ	21,41
1/ 04	KORYTARZ	11,40
1/ 04A	POM. BIUROWE	11,48
1/04B	POM. BIUROWE	7,50
1/04C	POM. BIUROWE	11,92
1/ 05	POM. BIUROWE	11,77
1/ 06	POM. BIUROWE	23,38
1/ 07	SALA MUZYCZNA NR 2	32,22
1/07A	SALA MUZYCZNA NR 1	23,77
1/ 08	POKÓJ INSTRUKTORÓW	22,07
1/ 09	GABINET DYREKTORA	22,30
1/ 10	SEKRETARIAT	10,87
1/ 11	POM. SOCJALNE	10,45
1/ 12	SALA ĆWICZEŃ	74,61
1/ 13	MAGAZYN SALI	4,98
1/ 14	SANITARIATY	7,39
1/ 15	SZATNIA	8,97
1/ 16	KORYTARZ	7,35
1/ 17	POM.POMOCNICZE	4,08
1/ 18	WC	5,44
1/ 19	POM. TECHNICZNE SALI WIDOWISKOWEJ	47,75
1/ 20	SZATNIA	9,52
1/ 21	POM. PORZĄDKOWE	5,69
1/ 22	CZĘŚĆ SANITARNA	10,76
1/ 23	CZĘŚĆ SANITARNA	10,81
1/ 24	SZATNIA	13,00
1/ 25	WC DAMSKI	9,34
1/ 26	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,39
1/ 27	WC MĘSKI	9,83
1/ 28	KORYTARZ A	12,96
1/28A	KORYTARZ B	23,70
1/ 29	SALA PLASTYCZNA	54,61
1/ 30	KORYTARZ	9,41
1/ 31	KORYTARZ	14,10
1/ 32	UMYWALKI	10,57
1/ 33	STUDIO NAGRANIOWE	35,80
1/ 34	KORYTARZ	9,49
1/ 35	SALA ZAJĘCIOWA	60,30
1/ 36	KLATKA SCHODOWA	17,54
	SZYB WINDY	3,95
	RAZEM POWIERZCHNIA:	747,86

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ZMIANY W PROJECKIE ZAMIENNYM W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ NR 240 Z DNIA 11.09.2017R.

UWAGI:
* WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
* WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.... NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
* ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
* PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, WNĘK I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU.
* SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA
* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

UWAGA!
Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Szereg rozwiązań adaptacyjno – modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowej oprzcowano w sposób optymalny, posiłkując się na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych.
W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność koryzgowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobra modernizowanej tkanki obiektu, a także opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadowienie, ściany stropy, dach, etc...), sposób wykończenia oraz układ funkcyjnoby. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku istniejącego należy sprawdzić w naturze!
UWAGI!!!
* przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. Okna umieszczone powyżej 150cm nad posadzką zaopatrzyć w ograniczenie do otwierania z poziomu posadzki typu YALI-TAUF. Drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyć w samozamykacze.
* w oknach I piętra, których podokiennik jest poniżej 85cm nad posadzką, stosować poręcze zabezpieczające montowane na wysokości 90cm (szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego).
* materiały budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP.

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNEŃSKI OSRODEK KULTURY I SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18–500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601_1Kolno

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
Projekt wykonawczy

Rysunek: (rysunek zamienny)
Rzut pietra – instalacja oświetleniowa

Branża:		
instalacje elektryczne	Nr uprw.:	Podpis
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	BI/138/92	
Opracował:		
mgr inż. Tomasz Stypułkowski		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT–39/2016	1:100	14/03/2018	E–6	B